

ООО «ТГК-Сервис»
Химическая лаборатория наладочно-диагностического комплекса

РФ, 195027, г. Санкт-Петербург, ул. Пугачёва, 5/7
тел. 677-46-27
Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.518992

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №

Лист 1/ листов 1

Наименование продукции, оборудование: **трансформаторное масло ГК**

Заказчик: **ООО Торговый Дом «Нева-ресурс».**

Акт отбора пробы: **отсутствует**

Дата получения пробы:

Дата проведения испытаний:

Внутрилабораторный шифр пробы:

Условия проведения испытаний: - температура окружающей среды, °С.....19
 - относительная влажность воздуха, %.....70
 - атмосферное давление, кПа.....102,1

1. Средства измерения (таблица 1):

Таблица 1

№ п/п	Наименование и тип	Диапазон измерения	Класс точности (погрешность) или цена деления	Дата поверки
1.	Барометр-анероид БАММ-1	(80 – 106) кПа	Ц. д. 0,1 кПа	20.10.2015

2. Результаты испытаний (таблица 2):

Таблица 2

№	Наименование показателей	НД на метод испытаний	Фактические данные
1.	Пробивное напряжение, кВ	ГОСТ 6581-75	64

Результаты испытаний распространяются на испытанный образец.

Частичная перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения ИЛ запрещена.

Начальник химической лаборатории
Исполнитель
Химическая лаборатория

А.Л. Погорелова

В.В. Реутова

Протокол № 861-05 от 09.11.2016 г. составлен в двух экземплярах.